



صنايع الکترويمي ساز

# اسپادان



معدن فولاد و مس



صنايع نيروگاهي



نفت ، گاز و پتروشيمى



آتش نشاني



صنايع دريائي  
و كشتني ساري



صنايع شميابي  
دارويي و غذائي



تاسيسات ساختماني  
و شهری



آب ، فاضلاب  
و كشاورزى

دفترچه نصب و بهره برداری الکتروپمپ های شناور

**ESPADAN PUMP**  
Submersible Motor Pump

## فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱	۱- مشخصات کلی الکتروپمپ
۳	۲- الکتروموتور شناور
۳	۳- استاتور (شماره ۵۹-۸۱)
۳	۴- سیم پیچی استاتور (شماره ۱۴-۸۱)
۳	۵- روتور (شماره ۱۸-۸۱)
۴	۶- درجه عایقی و حفاظت
۴	۷- یاتاقان و روانکاری
۴	۸- رنگ
۵	۹- محافظت الکتروموتور شناور
۵	۱۰- آبیندی
۵	۱۱- تجهیزات ایمنی (حفاظت)
۷	۱۲- خنک کاری الکتروموتور شناور
۷	۱۳- ساختمان اجزاء هیدرولیکی پمپ
۷	۱۴- پروانه
۸	۱۵- محفظه مکش پمپ شناور (شماره ۱۰۶)
۸	۱۶- محفظه طبقات پمپ شناور (شماره ۱۰۸)
۹	۱۷- رینگ سایشی پمپ شناور (شماره ۵۰۲)
۹	۱۸- شیر یکطرفه یا (سوپاپ)
۹	۱۹- مواد
۱۱	۲۰- روشهای نصب در ایستگاه پمپاژ
۱۱	۲۱- نصب افقی الکتروپمپ شناور
۱۱	۲۲- نصب الکتروپمپ شناور به عنوان بوستر پمپ
۱۲	۲۳- پمپ شناور با لوله فلا夫 خنک کننده
۱۲	۲۴- کاربرد الکتروپمپ‌های شناور

## فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱۴	۹- کنترل کیفیت
۱۴	۱۰- مشخصات ایستگاه پمپاژ و عملکرد پمپ شناور
۱۴	۱۰-۱- حفره زایی (کاویتاسیون)
۱۵	۱۰-۱-۱ NPSH <sub>موجود پمپ</sub>
۱۷	۱۰-۱-۱-۱ NPSH <sub>لازم پمپ</sub>
۱۷	۱۰-۱-۱-۲-۳- شرایط بدون حفره زایی
۱۸	۱۰-۱-۱-۲-۱- آنالیز خورندگی آب
۱۸	۱۰-۱-۲-۱- خوردنگی آهن در آب
۱۹	۱۰-۲-۱- خوردنگی در اثر رسوبر
۲۰	۱۰-۲-۲- خوردنگی در اثر سایش
۲۰	۱۰-۲-۳- محاسبه سطح مقطع کابل
۲۰	۱۱- انتخاب الکتروپمپ
۲۱	۱۱-۱- ورویدی های انتخاب
۲۱	۱۱-۲- فرآیند انتخاب و هوامیل مورد نظر
۲۵	۱۱-۳- نیازهای فنی
۲۵	۱۲- منحنی مشخصه و داده های فنی
۲۵	۱۳- توصیه هایی برای حمل و نقل الکتروموتورهای شناور
۲۵	۱۴- نصب و راه اندازی
۲۵	۱۴-۱- قبل از نصب در چاه
۲۸	۱۴-۲- نصب در چاه
۳۲	۱۴-۳- پس از نصب
۳۴	۱۵- نگهداری و تعمیرات
۳۵	۱۶- انبارداری
۳۶	۱۷- جدول عیب یابی و روش رفع آن
۴۸	۱۸- قطعات یدکی مورد نیاز برای ۲ سال کار کرد

## الکتروپمپ‌های شناور

### مقدمه

پمپ‌های شناور چند طبقه با محرك الکترویکی مجموعه‌ای است از یک پمپ گریز از مرکز عمودی که به طور مستقیم با موتور الکترویکی شناور کوبله می‌شود. این دستگاهها جهت پمپاژ آب از چاههای عمیق و نیمه‌عمیق کم قطر طراحی شده است. با پیشرفت فن آوری‌های مهندسی و تولید و براساس تجربیات طولانی روش‌های مختلف نصب و بهره‌برداری از این پمپ‌ها تدوین شده است.


آبدھی تا ۶۵۰ متر مکعب در ساعت و ارتفاع ۳۰۰ متر محدوده قابل توجهی است که توسط تیپ‌های مختلف الکتروپمپ‌های شناور تولیدی اسپادان پوشش داده می‌شود. الکتروموتورهای شناور به صورت دوقطب تا ۳۰۰ کیلووات جهت تأمین توان لازم برای پمپ‌های شناور تولید می‌شود. برای آبدھی، ارتفاع و توان هایی که در کاتالوگ‌ها آورده نشده است می‌توان به طور مستقیم با سازنده یا نمایندگی‌های پمپ اسپادان آن تماس گرفت تا مناسب‌ترین تجهیزات برای رفع نیازهای مطرح شده تأمین شود.

کاتالوگ‌های انتخاب محصولات، مشخصات الکتروپمپ‌ها را برای پمپاژ آب تمیز و سرد بیان می‌کند. براساس شرایط کاری مختلف می‌توان مواد مختلفی را انتخاب کرد که امکان پمپاژ انواع سیالات از آب تمیز تا خورنده‌ترین آبهای فراهم سازد. برای پمپاژ آبهای دارای ذرات ساینده نیز پمپ‌های خاصی با محفظه‌ها و بروانه‌هایی از آلیاژ مخصوص تولید می‌شود.

### ۱- مشخصات کلی الکتروپمپ

با توجه به نقشه مونتاژ الکتروپمپ قطعات اصلی پمپ و الکتروموتور مطابق شکل ۱

می‌باشد.



شکل ۱

## ۲- الکتروموتور شناور

این موتورها از نوع قفس سنجابی آستکرون سه فاز شناور بوده و با آب پر می‌شوند.

\*(\* به لحاظ رعایت نکات اینمی، این الکتروپمپها نباید در استخرهای شنا نصب شوند.)

با توجه به اینکه این موتورها برای کار در چاههای عمیق و نیمه‌عمیق ساخته می‌شوند، قطر خارجی آنها کوچک در نظر گرفته می‌شود.

خنک‌کاری موتور توسط جریان آب مورد پمپاژ در اطراف بدنه موتور انجام می‌شود.

### ۲-۱- استاتور (شماره 59-81)

استاتور از آب پر می‌شود بنابراین قبل از راهاندازی دستگاه اطمینان حاصل کنید که تمام موارد ذکر شده در راهنمای نصب و بهره‌برداری برای جلوگیری از خشک کار کردن موتور انجام شده است.

آب مورد استفاده برای پر کردن موتور نباید خورنده یا ساینده باشد. آب شرب معمولی مناسب‌ترین آب برای پر کردن الکتروموتور شناور است.  
طراحی و سایزبندی الکتروموتورها به گونه‌ای است که موتور می‌تواند توان لازم را برای تمام نقاط روی منحنی مشخصه پمپ تأمین کند. به طوری که با ضریب اطمینان کافی، حداکثر دمای الکتروموتور تحت بار و حرارت ایجاد شده کمتر از ۵۵°C باقی بماند. حفظ این شرایط به معنای طولانی شدن عمر الکتروموتور است.

### ۲-۲- سیم‌پیچی استاتور (شماره 14-8)

این موتورها سیم‌پیچی خاصی دارند، سیم مورد استفاده دارای روکش عایق پلیمری است که مانع هرگونه تماس آب داخل موتور با هسته مسی سیم می‌شود. مفصل‌ها و اتصالات و سربندی‌های داخل موتور نباید دارای درجه حفاظت مشابهی باشند.

الکتروموتورهای شناور در اسپادان براساس درجه حرارت آب مورد پمپاژ طراحی شده‌اند که لازم است در این مورد به بخش ۱-۲، بند همراه مراجعه شود. در صورتی که درجه حرارت آب مورد پمپاژ بیشتر از میزان تعریف شده باشد، باید از موتور با طرح ویژه استفاده کرد.

### ۲-۳- روتور (شماره 18-8)

روتور از نوع قفس سنجابی است.

ورقهای مغناطیسی روتور روی یک محور فولادی سنگ خورده سوار می‌شوند که از نظر

ابعادی قادر به انتقال توان مورد نیاز جهت کار پمپ است.

#### ۴-۲- درجه عایقی و حفاظت

موتور در محفظه آبیندی شده مطابق الزامات درجه حفاظت IP58 یا IP68 قرار دارد.

مقاومت عایقی دستگاه کامل، نو و بدون نصب کابل انتقال قدرت در هنگام تحویل، بالای

$50M\Omega$  خواهد بود.

در صورت سفارش، تمام الکتروموتورهای شناور را می‌توان به محافظ حرارتی PT100

مجهز نمود. شرکت اسپادان این کار را بصورت سفارشی انجام می‌دهد.

#### ۵- یاتاقان و روانکاری

روتور روی یاتاقان‌های شعاعی با خاصیت روانکاری خوب، دوران می‌کند. این یاتاقان‌ها

شیارهای مخصوصی دارند که روانکاری فیلم آب را تسهیل می‌کند. نیروی هیدرولیکی محوری پمپ

و وزن اجزای گردان از طریق یک دیسک به یاتاقان کفگرد منتقل می‌شود. یاتاقان کفگرد دارای

بالشتک‌هایی است که از نظر شکل و اندازه چنان طراحی شده‌اند که با اینمی کامل کلیه بارهای وارد

را تحمل می‌کنند.

در طراحی این دستگاهها امکان بهره‌برداری طولانی مدت بدون نیاز به سرویس و تعمیرات

در نظر گرفته شده است. بنابراین مطابق طراحی خاص آنها، روانکاری یاتاقان‌ها توسط آب داخل

موتور انجام می‌گیرد و به هیچ‌گونه روغنکاری نیازی نیست.

#### ۳- رنگ

تمام قطعات موtor که از چدن ریخته‌گی ساخته می‌شوند و قطعاتی که در تماس با آب قرار


می‌گیرند توسط لایدای از رنگ ضدزنگ اپوکسی پوشش داده می‌شوند. محصول مونتاژ شده نیز

توضیح لایه دومی از رنگ مناسب پوشش داده می‌شود.

#### ۴- محافظت الکتروموتور شناور

##### ۱- آبیندی

آبیندی دینامیک موتور توسط انواع کامپوننت و رینگ های آبیندی تأمین می شود. در صورتیکه کیفیت آب مورد پمپ ایجاد نماید، این مجموعه را می توان با آبیند مکانیکی تعریض نمود. تیپ 14B با آبیند مکانیکی تولید می شود.



شکل ۳- برش الکتروموتور شناور

شکل ۲- آبیند مکانیکی

در قسمت پایین موتورها دیافراگمی وجود دارد که تغییرات حجم آب داخل موتور در اثر حرارت را جبران نموده و در شرایط عادی از ورود آب چاه از طریق آبیندی یا سوپاپها به داخل موتور جلوگیری می کند.


در طراحی های جدید اسپادان حجم آبگیری بیشتر موتور باعث بهتر شدن آب از دست رفته موتور می شود.

کابل های قدرت و تجهیزات ایمنی نیز به صورت بدون نشت آبیندی می شود.


##### ۲- تجهیزات ایمنی (حفظ)

در صورت درخواست، الکتروموتورهای شناور به سنسور PT100 و رله مربوطه مجهز می شوند. می توانید موتورهای خود را در اسپادان مجهز به URM کنید.

این مجموعه در حکم ترمومتر الکتریکی است که دمای داخل الکتروموتور را اندازه‌گیری نموده و می‌توان مقدار آن را روی دستگاه نشانگر دید بعلاوه با استفاده از این دستگاه می‌توان فرمانهایی برای ارسال علایم هشدار دهنده و یا راهاندازی و یا قطع سیستم قدرت ارسال نمود تا از سوختن الکتروموتور شناور جلوگیری شود.



شكل ۵



شكل ۶

## ۵- خنک کاری الکتروموتور شناور

خنک کاری موتور توسط آب داخل آن و آبی که روی پوسته خارجی استاتور جریان می‌یابد صورت می‌گیرد. آب مورد پمپاژ باید از طریق حلقه‌ای که بین بدنه موتور و لوله جدار چاه (شکل ۴) و یا بین بدنه موتور و غلاف خنک کننده (شکل ۵) تشکیل می‌شود، جریان یابد. همانطور که در بخش ۱۱ شرح داده خواهد شد، مقدار سرعت آب عبوری باید بین  $0/25$  الی  $3$  متر بر ثانیه باشد.

در راه اندازی اولیه تجهیزات، اولین مورد اساسی کنترل پر بودن داخل موتور از آب تمیز است در غیر اینصورت موتور در چند ثانیه تخریب خواهد شد. چنانچه موتور قبل از آب پر شده و در آب چاه غوطه‌ور باشد احتیاجی به کسب اطمینان از پر بودن آن نیست. ولی چنانچه در شرایطی موتور خارج از آب قرار گیرد و آینندی آن در اثر سایش و ضربه صدمه دیده و نشستی آب روی داده باشد، لازم است که پر بودن الکتروموتور بازرسی شود.

نحوه پر کردن آب موتور در بخش ۱-۱۴ شرح داده شده است.

## ۶- ساختمان اجزاء هیدرولیکی پمپ

پمپ‌های شناور در واقع پمپ گریز از مرکز چند طبقه عمودی می‌باشند. هر طبقه شامل پروانه، محفظه، یاتاقان شعاعی و رینگ سایشی است.

### ۶-۱- پروانه

پروانه‌ها بسته، چند کاناله و شعاعی (شکل ۶-الف) یا جریان مختلط (شکل ۶-ب) می‌باشند.




ب الف

شکل ۶- انواع پروانه پمپ‌های شناور

پروانه‌ها بالاتس دینامیکی می‌شوند. طراحی پروانه‌ها بگونه‌ای است که نیروهای محوری به حداقل برسد. به جز تیپ 152 URD در تمام تیپ‌های تولیدی پروانه توسط خاری که با بوش فاصله نیز درگیر است روی محور سوار می‌شود و قطعات مونتاژ شده در انتهای محور توسط مهره محکم می‌شوند.

این روش مطمئن‌ترین و کارآترین راه حل است بطوری‌که پروانه تحت هیچ نوع تنشی در جای خود نمی‌شود.

علاوه‌های محور پمپ بوسیله پروانه‌ها و بوش‌های فاصله در مقابل خوردگی و سایش توسط سیال مورد پمپاژ حفاظت می‌شود که حاصل آن کارایی، استحکام و عمر طولانی پمپ و کاهش هزینه بهره‌برداری و تعمیرات می‌باشد. (شکل ۷)



شکل ۷

#### ۶-۲- محفظه مکش پمپ شناور (شماره ۱۰۶)

روی این قطمه ورق صافی از جنس فولاد زنگ نزن ۱.4016 نصب می‌شود که از ورود ذرات خارجی بزرگ که می‌تواند باعث تخریب قطعات و یا مسدود نمودن کانال‌های پروانه شود، جلوگیری می‌کند.

شكل و ابعاد داخلی محفظه مکش به نحوی انتخاب می‌شود که سیال به روانی از صافی به پروانه اول هدایت شود. این قطمه وظیفه اتصال بین موتور و پمپ را نیز انجام می‌دهد.

#### ۶-۳- محفظه طبقات پمپ شناور (شماره ۱۰۸)

هر محفظه شامل یک یاتاقان شعاعی است که تکیه گاه محور پمپ محسوب می‌شود و طراحی آن به نحوی است که توسط سیال مورد پمپاژ روانکاری می‌شود. بسته به تیپ پمپ ممکن است دیفیوزر نیز قسمتی از محفظه طبقات باشد.

#### ع-۴- رینگ سایشی پمپ شناور (شماره 502)

در تمام تیپ‌های تولیدی محفظه دارای رینگ سایشی پرس شده در محل قرارگرفتن ورودی پروانه می‌باشد. این رینگ‌ها برای تأمین لقی لازم بین پروانه (دوار) و محفظه (ثابت) طراحی شده‌اند به نحوی که اتصالات داخلی پمپ به حداقل برسد.

رینگ‌های سایشی باید شرایط کاری سختی را تحمل کنند که شامل سایش، به علت وجود ذرات و خوردگی در اثر تماس با سیال می‌باشد. پمپ‌ها با رینگ سایشی قابل تعویض طراحی می‌شوند تا باعث کاهش هزینه تعمیرات و افزایش عمر کاربری پمپ شود.

#### ع-۵- شیر یکطرفه یا (سوپاپ)

تمام تیپ‌ها دارای سوپاپ در خروجی پمپ می‌باشند که عملکرد آن جلوگیری از برگشت سیال پمپاژ شده است.

#### ع-۶- مواد

مواد قطعات اصلی الکتروموتور شناور در ترکیب مواد استاندارد بشرح زیر است:

جدول ۱- مواد قطعات الکتروموتورهای شناور

قطعات	مواد استاندارد
کوپلینگ	1.4021
محفظه یاتاقان	GG 25
محور روتور	Ck 45
بوش یاتاقان	Bronze-Carbon
یاتاقان کفگرد	Composite Fiber
پیچ‌ها	8.8
مهره‌ها	5.8

برای پمپاژ سیالی که خورنده است می‌توان قطعات پمپ را از مواد مختلفی تولید نمود که مقاومت لازم را در برابر سایش و خوردگی داشته باشند.

اگر آنالیز شیمیایی سیال (ر. ک. ۲-۱۰) در دست باشد می‌توان مواد مناسب برای آن کاربرد را مشخص نمود. جدول (۲) مربوط به انتخاب مواد پمپ‌های شناور می‌باشد.

## ۷- روش‌های نصب در ایستگاه پمپاژ

طرحهای مختلفی برای افزایش کارآبی محصول برای شرایط مورد نظر مشتریان و حل مشکلات بهره‌برداری توصیه می‌شود.


### ۷-۱- نصب افقی الکتروپمپ شناور

پمپ‌های شناور بطور کلی برای نصب به صورت عمودی طراحی می‌شوند. ولی اکثر تیپ‌ها را می‌توان با در نظر گرفتن ملاحظاتی (ولله غلاف خنک‌کننده، تکیه گاه و مخازن اطمینان سطح آب داخل الکتروموتور) به صورت افقی نیز نصب نمود (شکل ۸). در این رابطه موارد ذیل باید در نظر گرفته شود:

- طول موتور یک عامل محدود کننده است (به دلیل خمش روتور)، این مشکل را در برخی موارد می‌توان با انتخاب الکتروموتوری بزرگتر از آنچه در کاتالوگ معرفی شده، حل کرد.

- به دلیل خمش محور تعداد طبقات پمپ نیز محدود می‌شود. (به کاتالوگ پمپ‌های شناور مراجعه شود)

- پمپ حداقل باید یک متر زیر آب باشد تا از مکیده شدن هوا به داخل آن جلوگیری شود. حداقل سطح آب بالای پمپ به عوامل دیگری مانند میزان آشفتگی جریان در منبع، مقدار آبدهی و شرایط حفره‌زایی (کاویتاسیون) پمپ نیز بستگی دارد.




شکل ۸- نصب افقی الکتروپمپ شناور در حوضچه مکش

### ۷-۲- نصب الکتروپمپ شناور به عنوان بوستر پمپ:

از این الکتروپمپ‌ها می‌توان برای تامین هرگونه افت فشار یا آبدهی در خطوط آبرسانی استفاده کرد. در این آرایش الکتروپمپ استاندارد در داخل یک لوله غلاف قرار می‌گیرد که به

صورت سری یا موازی در خط لوله بسته می‌شود. این تجهیزات را می‌توان به صورت افقی یا عمودی نصب کرد (شکل ۹).



شکل ۹- نصب الکتروپمپ شناور در داخل غلاف به عنوان بوستر پمپ

#### ۷-۳- پمپ شناور با لوله غلاف خنک گننده:


ممولاً خنک‌گاری موتور توسط جریان آب ایجاد شده در اطراف موتور تأمین می‌شود. در شرایطی که امکان خنک‌کاری بهینه وجود نداشته باشد مانند شرایطی که پمپ شناور در مخزن یا چاهک نصب می‌شود و ورودی آب در بالای پمپ قرار دارد، آرایش مناسب، استفاده از لوله غلاف خنک‌گاری است (شکل ۱۰). توصیه می‌شود که در این شرایط‌گاری، از حفاظت حرارتی PT100 استفاده شود (بخش ۲-۴).

#### ۸- کاربرد الکتروپمپ‌های شناور:

حوزه وسیعی از کاربرد برای این پمپ‌ها وجود دارد هر چند که این پمپ‌ها به ویژه برای موقعیتی که فضای نصب بسیار محدود است طراحی شده‌اند. به لحاظ رعایت نکات ایمنی، این الکتروپمپ‌ها نباید در استخرهای شنا نصب شوند.

با انتخاب حالت‌های مختلف نصب (بخش ۷) در ترکیب با جنس قطعات گوناگون (بخش ۶) می‌توان از این محصولات برای پاسخگویی به مسائل بی‌شماری در زمینه پمپاز سیالات استفاده نمود. برخی از مهمترین زمینه‌های کاربرد عبارتند از:

- تأمین آب آشامیدنی
- تأمین آب فرآیندهای صنعتی



شکل ۱۰- نصب عمودی الکتروموتور شناور با لوله غلاف در داخل چاهک

- آبیاری
- تخلیه آب معادن
- جبران فشار (بوستر) طرحهای آبرسانی
- پمپاژ از مخازن
- برداشت آب خام از رودخانه و دریاچه مدها

- برداشت آب از دریا
- برداشت آب از چاههای عمیق و نیمه عمیق
- آتش نشانی


#### ۹- کنترل کیفیت

الکتروپمپ‌ها مراحل مختلفی از بازرسی را طی می‌کنند، مواد اولیه آنالیز می‌شود، قطعات در خط تولید، کنترل می‌شود تست هیدرولاستاتیک قطعات براساس استاندارد انجام گرفته و آزمایش‌های محصول نیز مطابق استانداردهای بین‌المللی صورت می‌گیرد.

#### ۱۰- مشخصات ایستگاه پمپاژ و عملکرد پمپ شناور

##### ۱- حفره‌زایی (کاویتاسیون)

پدیده حفره‌زایی با ایجاد بخار آب و حباب‌های گاز به علت کاهش فشار محلی در مقطعی از جریان سیال روی می‌دهد. دمای سیال تأثیر قابل توجهی در شدت بروز این پدیده دارد. در شرایطی که فشار محلی آب مورد پمپاژ از فشار بخار اشباع آب در دمای پمپاژ کمتر شود گازهای محلول در آب آزاد شده و به همراه بخار تشکیل حباب‌ای را می‌دهد که از نقطه تشکیل به همراه جریان سیال حرکت نموده و در کنار سطوح فلزی متراکم می‌شوند این وضعیت در توربوفنکشن‌ها در لبه هادی پره‌های پروانه مشاهده می‌شود (شکل ۱۱).



شکل ۱۱

\* ( سپس با افزایش فشار در امتداد جریان در مقطعی که فشار سیال بیش از فشار بخار آن می شود گازها دوباره حل می شوند. جت آبی که وارد حبابهای در حال انحلال می شود با ضربه شدید به سطوح فلزی برخورد کرده و باعث تخریب آن می شود. )

\* ( علاوه بر صدمهای که از این طریق به پروانه و محفظه پمپ وارد می شود، حفره زایی باعث کاهش بازده پمپ و سقوط ناگهانی منحنی آبدهی، ارتفاع و ایجاد ارتعاش و سر و صدا می شود. )

#### ۱-۱-۱۰ NPSH موجود پمپ

ارتفاع مکش مثبت خالص موجود<sub>a</sub>(NPSH<sub>a</sub>) مقدار ارتفاعی است که با فشار بخار سیال در نقطه مکش پمپ مناسب است. این مقدار را می توان با توجه به مشخصات مکش محاسبه کرد و برای پمپ شناور با رابطه ذیل تعریف می شود.

$$S = P_a - (NPSH)_a - H_L - H_v$$

که در آن:

$P_a$  : فشار اتمسفر در سطح دینامیک آب چاه (از منحنی شکل ۱۳)

$S$  : عمق مقطع مکش پمپ زیر سطح آب

$H_L$  : افت مکش

$H_v$  : فشار بخار سیال (از منحنی شکل ۱۲)

در مورد پمپ شناور افت مکش  $H_L$  به افت اصطکاکی بین بدنه موتور و دیوار چاه و افت در صافی و محفظه مکش بستگی دارد.

$$A = \frac{\pi(D^2-d^2)}{4}$$


$$V = \frac{Q}{A}$$

$$H_L = KV^2/2g$$


$A$  : سطح مقطع حلقه بین جدار چاه و الکتروپمپ  $m^2$

$D$  : قطر چاه یا لوله جدار  $m$


$Q$  : قطر محفظه مکش  $m$

$H_L$ : افت مکش $V$ : سرعت سیال m/s $k$ : برای اغلب شرایط  $k=1$  در نظر گرفته می‌شود. $Q$ :  $m^3/s$  بدهی $g$ : شتاب جاذبه  $m/s^2$ 

شکل ۱۲- منحنی فشار بخار اشباع آب بر حسب درجه حرارت



شکل ۱۴- منحنی افت ناشی از سرعت سیال در مقطع بین موتور و چاه



شکل ۱۳- منحنی فشار اتمسفر بر حسب ارتفاع از سطح دریا

**۲-۱-۱۰ NPSH لازم پمپ**

در ورودی پروانه پمپ نیز افت هایی در اثر اصطکاک و تغییر سرعت آب ایجاد می شود. با ورود آب به پروانه طبقه اول، فشار سیال به طور فزاینده ای افت می کند. معمولاً در شروع پره های پروانه احتمال تشکیل حفره پدیده حفره زایی (کاویتاسیون) و صدمات ناشی از آن وجود دارد. افت فشار در داخل پروانه پمپ به عنوان ارتفاع مکش مثبت خالص لازم (NPSH) نامیده می شود و از مشخصات پمپ محسوب می شود. منحنی آن برای هر تیپ در کاتالوگ محصولات ارائه می شود.

**۲-۱-۱۱-۳- شرایط بدون حفره زایی**

برای جلوگیری از حفره زایی رابطه زیر باید در تمام نقاط جریان سیال در داخل پمپ برقرار باشد.

$$(NPSH)_a > (NPSH)_r$$

اغلب ضریب اطمینانی به اندازه  $5/0$  متر بین دو مقدار فوق در نظر گرفته می شود.

**۲-۱-۱-۴- مثال**

فرض: تیپ پمپ: BRTS 435/3

تیپ موتور:

$300m^3/h$

آبدهی:

قطر چاه  $300$  میلیمتر

-مشخصات محل:

دماه آب مورد پمپاژ:  $30$  درجه سلسیوس

ارتفاع از سطح دریا:  $300$  متر

-از منحنی پمپ فوق NPSH لازم در آبدهی  $300$  متر مکعب در ساعت برابر  $10$  متر است.

$H_v = 300$  درجه سلسیوس برابر  $10/43$  متر (منحنی شکل ۱۲)

$P_a = 9/9$  متر (منحنی شکل ۱۳)

$H_L = 0/39$  متر

شرط جلوگیری از حفره زایی عبارتست از:

$$(NPSH)_a = (NPSH)_r + 0/5$$

ارتفاع آب لازم در بالای مکش پمپ عبارتست از:

$$S = P_a - (NPSH)_r - H_L - H_V - 0/5$$

$$S = 9.9 - 10 - 0.39 - 0.43 - 0/5$$

$$S = -1/42$$

بنابراین مکش پمپ می‌بایست حداقل ۱/۴۲ متر زیر سطح دینامیک آب باشد.

در مورد پمپ‌هایی که منحنی NPSH ارائه نشده است وجود ۰/۵ متر آب بالای سویاب

پمپ به منظور جلوگیری از خشک کار کردن یاتاقان‌ها کافی است.

## ۲-۱-آنالیز خورندگی آب


### ۲-۱-۱-خورندگی آهن در آب

این آنالیز برای تخمین مقدار خورندگی آب در تماس با آهن در اجزاء پمپ شناور است.

منحنی  $dH/CO_2$  شرایط تعادل سختی کربناتی ( $dH$ ) و دی‌اکسید کربن آزاد به ( $mg/l$ ) را نشان

می‌دهد. مشاهده می‌شود که اگر آب در شرایط زیر منحنی باشد خورندگی نخواهد بود. منحنی

$dH/pH$  نشان می‌دهد که آب وقتی مقدار  $dH$  و  $pH$  بزرگتر از منحنی است خورندگی نیست.



شکل ۱۵- سختی کربنات

اگر سختی کربنات کمتر از  $dH$  ۶ و مقدار اکسیژن آزاد  $O_2$  بزرگتر با مساوی  $4mg/l$  باشد

آنگاه هر چه درصد اکسیژن آزاد بیشتر باشد میزان خورندگی آهن بیشتر است. در صورتی که مقدار

$O_2$  کمتر از  $4mg/l$  باشد خورندگی به مقدار  $pH$  مطابق منحنی  $dH/pH$  بستگی دارد. اگر سختی

کربنات بیش از  $dH$  ۶ مقدار اکسیژن ناجیز باشد آنگاه خورندگی آب فقط به مقدار  $pH$  از روی

منحنی dH/pH منحنی دارد. اگر مقدار  $O_2$  صفر نباشد آنگاه خوردگی به مقدار pH (با توجه به منحنی dH/pH) و مقدار  $CO_2$  آزاد (با توجه به منحنی  $CO_2$ ) وابسته است. اگر این مقادیر در ناحیه خوردگی باشد شدت حمله با افزایش درصد  $O_2$  زیاد می‌شود. اگر تشکیل حباب مشاهده شود خوردگی بسیار شدید است. بعلاوه آب ممکن است حاوی مواد خورنده ذیل باشد:

#### الف - نمک (باقي مانده تبخیر)

- کمتر از ۱ mg/l بی اثر

- بیش از ۵۰ mg/l خطر خوردگی گالوانیک، مواد با پتانسیل مختلف نباید در هم جاورت یکدیگر بکار گرفته شود.

#### ب - نیترات‌ها و نیترید‌ها

- کمتر از ۲۰ mg/l بی اثر

- بیش از ۲۰ mg/l خطر خوردگی در مواد حاوی روی

#### ج - کلراید‌ها

- کمتر از ۱۵ mg/l بی اثر

- بیش از ۱۵ mg/l خطر خوردگی شدید

د - اسیدهای مناطق باتلاقی و سولفور آهن، برای مواد آهنه مضر است.

ه - سولفات‌هایی که خاصیت قلیایی داشته باشند، خورنده نیستند.

#### ۱-۲-۲- خوردگی در اثر رسوب

هنگامی که هر یک از مواد ذیل در آب وجود داشته باشد، احتمال وجود رسوب در پمپ وجود دارد.

#### الف - آهک

- اگر  $CO_2$  آزاد بزرگتر از  $CO_2$  محلول ( $CO_2$  مشخص شده در منحنی تعادل) باشد، تهنشینی روی نخواهد داد.

- اگر  $CO_2$  آزاد کمتر از  $CO_2$  محلول ( $CO_2$  مشخص شده در منحنی تعادل) باشد، آنگاه رسوب تشکیل می‌شود و هر چه  $CO_2$  آزاد بیشتر باشد ته نشست بیشتر خواهد بود. اگر  $O_2$  آزاد ناچیز باشد ته نشست به صورت گل خواهد بود، اما اگر مقدار  $O_2$  زیاد باشد رسوبات آهکی تشکیل خواهد شد.

**ب - آهن**

- اگر کمتر از  $1\text{ mg/l}$  باشد رسوب نخواهد کرد.

- اگر بیش از  $1\text{ mg/l}$  باشد رسوب به صورت گل چسبنده تشکیل شده و با افزایش  $O_2$  آزاد و آهن، زیاد خواهد شد.

**ج - منگنز**

- کمتر از  $1\text{ mg/l}$  بدون رسوب

- بیش از  $1\text{ mg/l}$  تشکیل رسوب منگنز شروع می‌شود و بسته به مقدار  $O_2$  آزاد و منگنز رشد می‌کند.

در شرایط فوق به هیچ طریقی نمی‌توان از تشکیل رسوب آهن و منگنز جلوگیری کرد. بازرگانی‌های متناوب (دوره‌ای) و تمیز کردن ذرات جامد تنها روش استفاده از پمپ در شرایط مناسب و زمان طولانی‌تر است.

**۱۰- ۳-۲- خوردگی در اثر سایش**

به طور کلی وجود  $25\text{ mg/l}$  ماسه با ابعاد ریز، سایش قابل توجهی در قطعات پمپ استاندارد به وجود نمی‌آورد. با توجه به مقدار و ابعاد ذرات موجود در آب مورد پمپ می‌توان قطعات را از مواد مخصوص تهیه نمود.

**۱۰- ۳- محاسبه سطح مقطع کابل**

انتخاب کابل انتقال قدرت، براساس سه اصل ذیل انجام می‌شود:

۱- حداکثر افت ولتاژ مجاز  $3\%$  ولتاژ نامی است.

۲- افت توان در طول کابل

۳- حداکثر جریان مجاز

داده‌های لازم در جدول انتخاب کابل برای الکتروموتور شناور ارائه شده است. (به کاتالوگ پمپهای شناور مراجعه شود).

**۱۱- انتخاب الکتروپمپ**

در انتخاب الکتروپمپ عوامل زیادی دخالت دارد. باید عوامل اقتصادی و فنی را به موازات هم در تضمین گیریها در نظر گرفت.

## ۱۱- ورودی‌های انتخاب

قاعده اینست که مسئول طراحی ایستگاه پمپاژ قبل از مراجعت به کاتالوگ اطلاعات ذیل را

داشته باشد:

- مقدار متوسط آبدی: که از آزمایش پمپاژ و برآورد تغییرات سطح دینامیک چاه بدست می‌آید.
- شدت جریان باید در حدی انتخاب شود که ماسه و دیگر ذرات، در جریان پمپاژ وارد نشوند و سطح دینامیک بین نقاط کنترل نوسان کند. سطح دینامیک سطح ثابت آب درون چاه در زمان پمپاژ است.
- سطح مجاز آب بالای پمپ: مطابق اندازه‌گیری‌های سطح دینامیک.
- فشار مانومتریک لازم: با توجه به متوسط آبدی، این فشار حاصل جمع ارتفاع هندسی (فاصله سطح دینامیک آب تا خروجی لوله انتقال) و افت‌های برآورده شده در طول مسیر و فشار آب لازم در خروجی لوله است.
- توصیه می‌شود که مشخصات سیال مورد پمپاژ، میزان خورددگی توسط آب و احتمال وجود ذرات جامد (مقدار و اندازه)، دما و سایر موارد بررسی و آنالیز گردد.
- قطر چاه حفر شده: عوامل فنی و اقتصادی مختلفی در انتخاب قطر چاه دخیل است. مانند امکانات شرکتهای حفاری محلی که در برخی موارد قطر چاه حفاری شده بسیار بزرگتر از قطر پمپ می‌باشد.
- قطر خط لوله رانش: به طور کلی سطح مقطع لوله رانش چنان انتخاب می‌شود که سرعت سیال بین ۱ الی ۳ متر بر ثانیه باشد. قطرهای کوچکتر هزینه اولیه کمتری دارد ولی به دلیل بالا رفتن افت‌های مسیر توان بیشتری در زمان پمپاژ مصرف خواهد شد. در بخش‌های ۵ در رابطه با خنک‌کاری الکتروموتور و ۱-۱۰ در مورد تغییرات توان و مشکلات حفره‌زایی توضیح داده شده است.
- مشخصات الکتریکی تجهیزات: از جمله ولتاژ خط، فرکانس، توان جذبی، نحوه راهاندازی، حداکثر جریان مجاز و غیره.

## ۱۲- فرآیند انتخاب و عوامل مورد نظر

با در دست داشتن اطلاعات لازم می‌توان به کاتالوگ مراجعت نمود. گامهای انتخاب به ترتیب

ذیل است:

- با مراجعت به منحنی همپوشانی محصولات تیپ پمپی که آبدی و ارتفاع مورد نیاز را تأمین می‌کند مشخص می‌شود. هر چه نقطه کارکرد به حداکثر راندمان پمپ نزدیکتر باشد انتخاب مناسبتری

انجام شده است. اگر مشخصات پمپ به طور دقیق منطبق بر نقطه کار مورد نظر نباشد می توان از پروانه تراش خورده استفاده نمود. در صورتی که پمپ در نقاطی خارج از منحنی ارایه شده در کاتالوگ استفاده شود ممکن است منجر به ایجاد خدمات یاتاقانی و سایش قطعات شود، لذا با انتخاب صحیح پمپ مناسب باتفاق موردنیاز عمر معمول الکتروپمپ را می توان انتظار داشت.

- اگر چند پمپ نقطه کار مورد نظر را پوشش دهد، انتخاب براساس مواردی مانند قطر خارجی پمپ انجام می شود. عواملی که میتواند برای انتخاب بهتر در نظر گرفته شود عبارتند از:

**الف - قطر چاه:** هر چه قطر الکتروپمپ کوچکتر باشد نصب آن با سهولت بیشتری انجام می شود. در این مورد باید قطر فلنج لوله اصلی و کابلها و الکترودهای کنترل سطح (در صورت نصب) را نیز در نظر گرفت. در طراحی محصولات تا حد امکان کاهش قطر منصوبات (مانند استفاده از کابل تخت و غیره) در نظر گرفته شده است. در کاتالوگ انتخاب محصول، قطر پمپ و الکتروموتورها و حداقل قطر چاه برای هر محصول مشخص شده است.

**صرف کننده** باید بهبود شرایط هیدرولیکی را در مقایسه با عوامل فنی و اقتصادی دیگر بررسی نماید. از عوامل اقتصادی می توان به هزینه های ثابت (مانند حفاری چاه، اندازه لوله اصلی، اتصالات و غیره) و هزینه های جاری (تمیرات، بازده، دیماند برق و غیره) اشاره نمود.

**ب - توان جذبی الکتروپمپ:** گاهی با توجه به شرایط هیدرولیکی خاص، الکتروپمپ انتخاب شده از نظر قطر بزرگتر از قطر چاه موجود می باشد. راه حل ارائه شده در این مورد استفاده از دو دستگاه الکتروپمپ به صورت سری است که پشت سرهم بسته می شود که موجب استفاده از الکتروپمپ با قطر کوچکتر خواهد شد.

**ج - فضای حلقوی** بین قطر داخلی چاه و قطر موتور: سرعت جریان آب عبوری از این مقطع:

— نباید کمتر از  $25 \text{ m/s}$  باشد تا خنک کاری موتور تضمین شود. در صورتی که سرعت جریان کمتر باشد، لازم است از لوله غلاف خنک کننده در نصب پمپ استفاده شود تا جریان با سرعت کافی در اطراف موتور برقرار شود.

— نباید از  $3 \text{ m/s}$  بیشتر باشد. حدنهایی سرعت به مشخصات چاه بستگی دارد و ممکن است بیش از  $2 \text{ m/s}$  نیز مناسب نباشد. دو عامل اصلی مؤثر در این محدودیت عبارتند از افزایش خطر حفره زایی

به دلیل افت زیاد در مکش و ورود ذرات به جریان سیال که از دیواره چاه کنده می‌شود (چاه به ماسه‌دهی می‌افتد).

د - مواد ساختمانی پمپ: پس از انتخاب پمپ، میزان خورندگی آب (خوردنگی شیمیایی و سایش) عامل تعیین کننده در استفاده از مواد استاندارد یا مخصوص در ساخت پمپ خواهد بود. در طراحی محصولات قابلیت انطباق با شرایط کاری مختلف در نظر گرفته شده است و می‌توان بر حسب نیاز، جنس کابل، نوع آبیندی و جنس قطعات ریخته (چدن، برزن، فولاد زنگنزن، آلمینیوم، مس و غیره) را تغییر داد.

ه - دمای آب: عامل دیگری است که باید در نظر گرفته شود. دمای آب در تعیین اندازه موتور و کابل قدرت موثر است. از نظر افزایش احتمال حفره‌زایی به علت افزایش فشار بخار آب با دما نیز باید شرایط کار پمپ را بررسی نمود.

و - در صورتیکه ظرفیت آبدھی الکتروپمپ بیشتر از ظرفیت چاه باشد، امکان دارد که جریان آب به صورت متناوب قطع و وصل گردد(با تخلیه آب چاه) و مورد فوق می‌تواند باعث ایجاد ضربت قوچی بر اثر برگشت متناوب آب گردیده و با توجه به اینکه این ضربات عمدتاً توسط دیسک کفگرد مهار می‌گردد، موجب تخریب یاتاقان کفگرد گردد. در صورت مشاهده چنین مواردی کاهش آبدھی پمپ توسط شیر فلکه الزامی می‌باشد.

حداکثر درجه حرارت آب برای عملکرد مطمئن الکتروموتورها مطابق جدول ۳ می باشد.


جدول ۳-حداکثر درجه حرارت مجاز آب پهپاذ شده

ITEM MOTOR TYPE	WATER TEMP دماي آب			
		20°C	25°C	30°C
1	6E 33/2			●
2	6E 53/2			●
3	6E 73/2			●
4	7A 93/2			●
5	7A 113/2			●
6	7A 133/2			●
7	7A 153/2			●
8	7A 183/2			●
9	7A 223/2			●
10	9A 243/2			●
11	9A 303/2,9B 303/2			●
12	9A 373/2,9B 373/2			●
13	9A 453/2,9B 453/2		●	
14	9A 553/2,9B 553/2		●	
15	9A 623/2,9B 623/2	●		
16	9A 733/2,9B 733/2	●		
17	9B 803/2	●		
18	10A 923/2,9B 923/2	●		
19	9B 1003/2	●		
20	10A 1103/2,9B 1103/2	●		
21	12A 1303/2	●		
22	12A 1503/2	●		
23	12A1853/2	●		
24	12B 2203/2		●	
25	14B 2203/2		●	
26	14B 2603/2		●	
27	14B 3003/2	●		



۱۴-۳- قبل از نصب الکتروپمپ در درون چاه، آن را به شکل عمودی قرار داده و با آب پاکیزه بدون ماسه و اسید، ترجیحاً آب شرب، معمولی پر نماید (از آب مقطر استفاده نشود). برای این کار دو عدد در بوش بر روی قطمه اتصال دهنده الکتروموتور به پمپ تعبیه شده است که یکی برای پرکردن آب به داخل موتور و دیگری برای تخلیه هوا می‌باشد. هر دو در پوش در موقع «آماده کردن» الکتروپمپ بایستی باز شوند.

«آماده کردن» دستگاه به کنک یک قیف مخصوص، انجام می‌گیرد، که به همراه هر دستگاه الکتروپمپ داده می‌شود. این قیف در قسمتی که پیچ می‌شود دارای سه پله می‌باشد و باید مناسب با مجرای ورودی آب یک یا دو پله از آن را قطع نمود. سپس قیف باید در مجرای پیچ شود (شکل ۱۶).



شکل ۱۶- روش آماده کردن الکتروموتور شناور

وقتی الکتروموتور از آب پر شد برای مدت نیم ساعت (به صورت عمودی) آن را رها کنید تا حباب‌های درون آب کاملاً تخلیه شوند. برای تسريع این کار الکتروپمپ را به آرامی تکان دهید. پس از خارج شدن حباب‌ها، با کمی آب، الکتروموتور را لبریز نموده، در بوش‌ها را در جای اولیه خود بیندید، توجه نمایید که الکتروموتور نشتنی نداشته باشد.

۱۴-۵- قبل از مفصل بندی کابل شبکه با کابل الکتروموتور، مقاومت عایقی فاز به فاز و فاز به بدنه الکتروموتور را توسط میکر VDC 1000 اندازه گیری و ثبت کنید. این مقادیر نباید کمتر از حد مجاز باشد. (جدول ۵)

۱۴-۶- اطمینان حاصل کنید که ظرفیت جرثقیل برای بلند کردن وزن مجموعه الکتروپمپ و لوله پر از آب مناسب می باشد.

۱۴-۷- اندازه قطر چاه یا عمق آن را بخصوص در جاهایی که مستقیم حفر نشده بررسی کنید. از جسمی مانند یک لوله در ابعاد الکتروپمپ برای اطمینان از مناسب بودن قطر چاه استفاده نمایید. انحرافات جزیی قابل صرف نظر کردن است ولی اگر خم تندي در مسیر وجود داشته باشد، نصب الکتروپمپ با مشکل موافق خواهد شد که در اینصورت ممکن است به کابل الکتروموتور آسیب جدی وارد شود.

۱۴-۸- جهت کوبیل کردن ابتدا بیچ قطمه کوبیلینگ الکتروموتور را تا حدی باز نمایید که محور پمپ بتواند به راحتی وارد کوبیلینگ شود. الکتروموتور را به حالت عمودی قرار داده و بوسیله جرثقیل پمپ را بلند نمایید. محور آن را درست در مقابل کوبیلینگ الکتروموتور قرار دهید. محور را با دست بهتر خانید تا شیار آن بر خار کوبیلینگ منطبق شود. پمپ را به آهستگی و کاملاً عمود بایین آورید به طوری که محور پمپ در داخل کوبیلینگ قرار گیرد. قطمه مکش پمپ را توسط بیچ و مهره به قطمه اتصال دهنده الکتروموتور بسته و با آچارکشی ضربدری محکم نمایید. بیچ کوبیلینگ را در محل مربوط به صورت کامل بیندید. اگر کوبیلینگ در موقعیت صحیح باشد نباید بیچ آن بالاتر از سطح کوبیلینگ بماند.

توجه - در الکتروموتورهای تیپ A 12 و B 14 کوبیلینگ روی محور پمپ سوار شده و باید محور الکتروموتور را نسبت به آن تنظیم نمود و فر قفل کننده پیچهای کوبیلینگ پس از بستن پیچهای کوبیلینگ در روی کوبیلینگ نصب گردد.

۱۴-۹- پس از کوبیل کردن توسط اهرم از وجود کمی آزادی حرکت طولی محور اطمینان حاصل کنید.

۱۰-۱-۱۴- مراقب باشید انتهای کابلها بر ق درون آب قرار نگیرند، زیرا با نفوذ آب در داخل کابل، آب بندی الکتروموتور در ناحیه سربندی از بین خواهد رفت.

۱۱-۱-۱۴- به منظور مفصل بندی کابلها از سیلیک استفاده نموده و از بکار بردن روش های غیراستاندارد مفصل بندی جدا خودداری کنید.

۱۲-۱-۱۴- کارکرد صحیح سوپاپ بالای پمپ را امتحان کنید.

۱۳-۱-۱۴- بستن صافی مکش: صافی مکش از جنس فولاد ضدزنگ می باشد و جهت جلوگیری از ورود اجسام خارجی به داخل پمپ می باشد لذا لازم است که به ترتیب زیر و با استفاده از دو عدد فنر به طور صحیح در محل خود بسته شود:

الف - صافی مکش را با در نظر گرفتن دو عدد شیار (برای کابلها) بر روی قطعه مکش حلقه کنید. بطوری که لبه های صافی بر روی هم قرار گیرند.

ب - دو عدد فنر را که از جنس فولاد ضدزنگ هستند آماده نموده و ابتدا قلاب فنر اول را در قسمت بالایی صافی و داخل یک سمت صافی قرار دهید و قلاب دیگر فنر را پس از کشیدن کامل (به وسیله انبردست) در سوراخ دیگر صافی قرار دهید.


ج - فنر دوم را در قسمت پائین صافی مطابق بند (ب) نصب کنید.

۲-۱-۱۴- نصب در چاه:

۱-۲-۱-۱۴- الکتروپمپ های سیک:

لوله اول و یک جفت گیره آویز متصل شده به آن را به الکتروپمپ وصل نمایید. پس از بستن اولین لوله به سوپاپ پیچ های برنزی روی سوپاپ می بايست سفت شوند تا از باز شدن لوله اول از سوپاپ جلوگیری بعمل آید. سپس الکتروپمپ را در چاه فرو ببرید تا گیره به لبه چاه برسد. لوله های بعدی را به همین ترتیب به سر لوله اول وصل نمایید و الکتروپمپ را در چاه فرو ببرید تا آنکه دستگاه به عمق نصب برسد. لوله ها باستی بسیار محکم به هم پیچ شوند. اقدامات حفاظتی در اتصال لوله ها را رعایت کنید. در غیر این صورت ممکن است دستگاه به ته چاه سقوط کرده و یا اینکه پیچ لوله ها شل شده و در زمان کار کردن الکتروپمپ از هم باز شوند.


در زمان نصب و اضافه نمودن لوله ها همواره بایستی یک جفت گیره به تکیه گاه پیچ شود تا از سقوط الکتروپمپ جلوگیری کند. پیشنهاد می شود وقتی عمق نصب بیش از ۱۵۰ متر است، در هر ۱۰۰ امتاریک عدد شیر یک طرفه نصب شود.




شکل ۱۷- روش نصب الکتروپمپ شناور

#### ۲-۲-۱۴- الکتروپمپ های سنگین

برای نصب الکتروپمپ های سنگین، گیره آویز (مانند بخش قبل) بایستی به یک فلنج نصب متصل شود (شکل ۱۹ و ۱۸). سپس الکتروپمپ را با قلاب جرثقیل به درون چاه آویزان نموده و بر سر چاه از دو قطمه تیرآهن کمک بگیرید. یک گیره آویز را به بالای لوله وصل نموده و به وسیله دو پیچ محکم کنید. این گیره در زمان اضافه کردن اولین لوله به فلنج نصب، تکیه گاه الکتروپمپ خواهد بود. آنگاه لوله ها را یکی پس از دیگری به هم اضافه نموده و الکتروپمپ را تدریجاً به عمق چاه فرو برد.



شکل ۱۸- فلنج نصب باز شده



شکل ۱۹- روش کار گذاشتن الکتروپمپ در زمان نصب


**۳-۲-۳- نحوه قرارگرفتن کابل‌های برق روی لوله‌های نصب:**

در مواردی که طول هر لوله بیش از ۴ متر نیست، کابل برق به وسیله گیره کابل در محل اتصال دو لوله (بالا و پایین هر فلنج) و یا به محل اتصال در بدنه لوله وصل می‌شود. گیره بایستی بسیار محکم بسته شود. جهت جلوگیری از لهیدگی و زدگی کابل در موقع نصب یا بیرون آوردن الکتروپمپ، از محل بریدگی که در فلنج لوله‌ها (مناسب با کابل) ایجاد می‌شود، استفاده نمایید. گیره کابل بایستی متناسب با سطح مقطع وزن کابل انتخاب شود و می‌توان برای این کار از لاستیکی که قابلیت ارجاعی داشته باشد استفاده نمود.

**۴-۲-۴- پمپ را در عمقی نصب کنید که هنگام کار حداقل ارتفاع آب لازم برای جلوگیری از هوا کشیدن و بروز پدیده سفره‌زایی بالای فلنج سریپم وجود داشته باشد. این مقدار برای پمپ‌های ۴ اینچ و کوچکتر حداقل  $5/0$  متر است. در مورد پمپ‌های بزرگتر این مقدار باید با توجه به منحنی NPSH که در راهنمای انتخاب الکتروپمپ‌ها ارایه شده محاسبه شود. لازم است سطح آب پس از راهاندازی و در حین کارکرد پمپ نیز کنترل شود.**

**۵-۲-۱- اندازه گیری ارتفاع سطح آب را می‌توان به کمک دستگاه‌های الکترونیکی با دقت زیاد انجام داد ولی با توجه به هزینه تهیه این تجهیزات استفاده از روش ذیل توصیه می‌شود. ارتفاع سطح آب را در چاه می‌توان به وسیله ارتفاع سنج با دی اندازه گرفت که شامل یک دستگاه فشارسنج و سه راهی که روی دیوار یا پایه ثابت بسته شده و شامل یک پمپ باد و یک لوله اندازه گیری است. اگر آب از لوله اندازه گیری به کمک فشار هوای پمپ باد خارج شود، عقریبه فشارسنج ثابت می‌ماند) نشان دهنده ارتفاع سطح آب بالای فلنج پمپ بر حسب متر است (اندازه  $C$  در شکل ۳). اختلاف ارتفاع سطح آب از سطح زمین از رابطه  $a = C - b$  محاسبه می‌شود. بنابراین لازم است هنگام نصب لوله اندازه گیری طول آن ثبت شود با توجه به اینکه آب به تدریج توسط هوای لوله اندازه گیری جذب می‌شود، باید در هر بار اندازه گیری تلمبه‌زنی را تکرار کرده و تا جایی ادامه دهید که عقریبه فشارسنج ثابت بماند.**

**۶-۲-۱- الکتروپمپ در سرچاه باید به نحو مناسبی مهار شود. برای کنترل عملکرد آن روی زانوی خروجی سرچاه محلی برای نصب فشارسنج در نظر بگیرید.**



#### دستگاه ۲۰- دستگاه بادی اندازه گیری ارتفاع آب و روش استفاده از آن

##### ۱۴-۳- پس از نصب :

۱۴-۱- کابل‌های خروجی از چاه را به تابلو راه اندازی وصل کرده و مقاومت عایقی را توسط مگر ۱۰۰۰VDC اندازه گیری و ثبت نمایید. این مقادیر را با اندازه گیری قبلی (بخش ۵-۱-۱۴) مقایسه کنید تا از مفصل‌بندی صحیح و عدم زدگی کابل در حین نصب اطمینان حاصل شود (جدول ۵).

- ۱۴-۲- اتصال زمین را برقرار کنید. الکتروموتور باید توسط برق کار ماهر به شبکه وصل شود.
- ۱۴-۳- در حالت فلکه بسته موتور را روشن کنید. جهت چرخش محور را با تمویض دو سیم از هر کابل عوض کنید. بالاترین فشاری که از فشارسنج قرائت شود، نشاندهنده جهت درست چرخش است حداً کثر زمان مجاز کار در فلکه بسته ۵ دقیقه می‌باشد.
- ۱۴-۴- هنگام راهاندازی اولیه شیرفلکه را به آرامی باز کنید. آب خروجی را از نظر مقدار ماسه بررسی کنید. صبر کنید تا مقدار ماسه در آب کم شود. سپس به آرامی شیرفلکه را تا آخر باز کنید.
- توجه: به علت حساسیت الکتروپمپ به ماسه نباید میزان آن در هر متر مکعب آب بیشتر از ۲۵ گرم باشد (مگر در مواردی که مواد مخصوص سفارش شده باشد).
- ۱۴-۵- در حین راهاندازی الکتروموتور (که می‌تواند به صورت مستقیم (تک ضرب) یا ستاره - مثلث (دو ضرب) باشد) مقدار جریانهای هر سه فاز را ثبت کرده و با جریان نامی الکتروموتور مقایسه کنید. حداً کثر جریان جذبی الکتروموتور نباید از جریان نامی با تلرانس  $+5\%$  درصد تجاوز کند.
- مقدار انحراف جریان فازها از مقدار متوسط جریان هر سه فاز حدوداً  $5\%$  باشد.
- ۱۴-۶- برای حفاظت الکتروموتور در تابلوی مربوطه از کنترل فاز و رله بی متال و فیوزهای مناسب استفاده گردد. تنظیم بی متال در راهاندازی مستقیم حداً کثر برای جریان نامی خواهد بود. در راهاندازی ستاره - مثلث مقدار مذکور را به  $58\%$  ضرب کنید. زمان حالت ستاره در راهاندازی ستاره مثلث حدود ۳ الی ۴ ثانیه انتخاب شود.
- ۱۴-۷- در صورتی که سطح آب پهنه بطور مدام بالا و پایین می‌رود از دستگاه حفاظت برای جلوگیری از خشک کار کردن موتور استفاده نمایید. انواع دستگاههای الکتریکی و الکترونیکی به این منظور وجود دارد که باید با توجه به شرایط بهره‌برداری از وسیله مناسب استفاده شود.
- ۱۴-۸- فاصله زمانی بین روشن و خاموش کردن الکتروپمپ نباید کمتر از مقادیر داده شده در جدول ۴ باشد (مقادیر جدول زیر برای ولتاژ زیر  $1000$  ولت می‌باشد):

جدول ۴

فاصله زمانی (دقیقه)	قدرت الکتروموتور (کیلووات)
۳	۳
۴	۷۳/۵ الی ۷۳/۷
۶	۷۳/۵ بالای

ارقام فوق برای الکتروموتورهای دو قطبی با دور در دقیقه می‌باشد.

جدول ۵- میزان مقاومت عایقی الکتروموتورهای شناور در شرایط مختلف

مشخصات الکتروموتور در هنگام اندازه‌گیری مقاومت عایقی	میزان مقاومت عایقی مجاز
الکتروموتور شناور در هنگام خرید (بدون کابل قدرت)	بزرگتر از $50M\Omega$
الکتروموتور که اثبات داری طولانی مدت (حداقل ۲ سال) داشته است (بدون کابل قدرت)	بزرگتر از $20M\Omega$
الکتروموتور کار کرده که دوباره در چاه نصب خواهد گردید (بدون کابل قدرت)	بزرگتر از $10M\Omega$
الکتروموتور نو که در چاه نصب شده است (به همراه کابل قدرت)	بزرگتر از $2M\Omega$
الکتروموتورهایی که در چاه نصب شده و در حال کار می‌باشد (به همراه کابل قدرت)	بزرگتر از $0.5M\Omega$
الکتروموتور در حال تخریب می‌باشد (به همراه کابل قدرت)	کوچکتر از $0.5M\Omega$

## ۱۵- نگهداری و تعمیرات

۱- پروندهای برای ثبت تمامی مقادیر اندازه‌گیری شده در بازدیدهای دوره‌ای عمر الکتروپمپ تشکیل دهید. طبق برنامه منظم، ساعات کارکرد، ارتفاع آبدی، مقاومت عایقی، جریان جذبی را ثبت کنید.

۲- پس از راه اندازی اولیه الکتروموتور را خاموش و میزان عایقی آن را همراه با کابل مربوطه توسط مگر VDC 1000 اندازه‌گیری شود و این اندازه‌گیری در هر ماه یک بار بطور منظم تکرار و ثبت گردد.

کاهش شدید مقاومت عایقی نشان دهنده بروز مشکل در الکتروموتور می‌باشد. ولی می‌توان استفاده از الکتروموتور را تا زیر یک مگا اهم نیز ادامه داد.

۳- برای جلوگیری از رسوب بر روی یاتاقانهای الکتروپمپ، در هر ۸ روز حداقل به مدت ۵ دقیقه الکتروموتور را روشن نمایید.

۴- در صورتی که سویاپ پمپ درست عمل نکرده و آب لوله تخلیه شود، پیش از روشن کردن الکتروپمپ شیر فلکه را بسته و پس از روشن نمودن به تدریج باز نمایید.

۵- قطعات الکتریکی تابلوی برق مانند تغههای کتابکتور را حداقل هر شش ماه یکبار بازدید نمایید.

۶- برای انجام تعمیرات مربوط به تابلو برق به متخصص مربوط اطلاع دهید. و در صورت نیاز به تعمیرات الکتروپمپ شناور به نمایندگی‌های مجاز اسپادان مراجعه نمایید.

**۱۶- انبارداری**

۱۶-۱- هنگام انبار کردن الکتروپمپ را به صورت عمودی نگهدازید. در صورت محدودیت فضا الکتروموتور را می توان به صورت افقی انبار داری نمود به شرطی که حداقل در هر ماه یک بار محور الکتروموتور را درجه ۱۸۰ چرخاند.

۱۶-۲- در الکتروموتورهای بالای ۵۵ کیلووات وزن کابل را مهار کنید بطوریکه از کشیده شدن کابل در قسمت آبیندی جلوگیری شود.

۱۶-۳- در پوش تخلیه الکتروموتور را باز کنید تا آب آن کاملاً تخلیه گردد. سپس داخل الکتروموتور را توسط محلول AQUA2 یا محلول ۵۰-۵۰ آب و گلیسرین پر کرده و پس از حداقل ۱۰ دقیقه تخلیه نمایید.

۱۶-۴- الکتروپمپ را در محل سر پوشیده نگهدازی کنید. قرار دادن الکتروموتور در معرض آفتاب داغ، محیطهای پر گرد و غبار و یا حرارت و سرمای زیاد باعث کاهش عمر آن می شود.

۱۶-۵- در صورتی که درگیری کربلینگ و محورها بیش از حد سفت نباشد هنگام نگهدازی در انبار الکتروموتور و پمپ را جدا کنید.

## ۱۷- جدول عیب‌یابی و روش رفع آن

کد رفع عیب	عیب
۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱	الکتروپمپ آب نمی‌دهد
۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۵، ۵، ۴، ۲، ۱	ظرفیت پیش‌بینی شده را تأمین نمی‌کند
۲۰، ۱۸، ۱۵، ۵، ۴، ۲	ارتفاع آب دهی کم است
۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۱۸، ۱۴، ۱۲، ۹، ۸، ۵	آمپر زیادی جذب می‌کند
۲۴، ۲۳، ۱۳، ۷، ۶، ۵	قدرت مصرفی زیاد است
۲۵، ۲۳، ۲۰، ۱۰، ۶، ۵، ۳، ۲	الکتروپمپ صدا می‌دهد

## عیب و روش رفع آن

۱- الکتروپمپ فشار خروجی زیادی را تحمل می‌کند.

○ شیر فلکه خروجی را به تدریج باز کنید تا به نقطه مناسب خود برسد.

۲- قسمت مکش پمپ یا پروانه‌ها به وسیله اشیای خارجی گرفته شده است.

○ اشیای خارجی موجود در دستگاه یا لوله‌ها را خارج کنید.

۳- مکش مشبت کافی نیست.

○ سطح آب چاه را بررسی کنید.

○ شیر فلکه خط مکش را باز کنید.

○ در صورت نیاز خط مکش را تعویض نمایید.

○ صافی مکش را بررسی کنید.

○ مراقبت نمایید تا الکتروپمپ از حدائق فشار مجاز پایین نماید.

۴- جهت گردش معکوس

○ دو سیم فاز را جایه‌جا نمایید.

۵- استهلاک بیش از حد قطعات

○ قطعات مستهلاک شده را تعویض کنید.

- ۶- فشار الکتروپمپ کم است.
- شیر فلکه لوله خروجی را به اندازه مناسب باز کنید.
  - در صورتی که افزایش بار مداوم باشد پروانه ها را بالاتس کنید.
  - ۷- وزن یا چسبندگی مایع پمپاژ بیش از مقدار درخواست شده است.
  - ۸- ولتاژ برق پایین است.
  - ۹- الکتروموتور دو فاز کار می کند.
  - فیوز های سوخته شده را تمییض نمایید.
  - مفصل های کابل را بررسی کنید.
  - ۱۰- روتور بالاتس نیست.
  - آن را تمیز نمایید.
  - روتور را دوباره بالاتس دینامیکی نمایید.
  - ۱۱- الکتروموتور نمی چرخد (نبودن ولتاژ)
  - سیستم برق را بررسی نمایید.
  - ۱۲- روتور گیر کرده است (خوردگی یا اکسیده شدن)
  - احتمالاً بدون آب کار کرده است.
  - ۱۳- لجن و آب گل آسود در الکتروپمپ رفته است.
  - داخل الکتروپمپ و شیر یک طرفه را تمیز کنید.
  - ۱۴- کابل و یا الکتروموتور خراب است.
  - کابل را تعمیر و در صورت نیاز تمییض کنید.
  - در صورتی که الکتروموتور از اول خراب بوده است با شماره ۰۳۱-۴۲۶۹۵۰۶۲ تماس بگیرید.
  - ۱۵- لوله و قطعات نصب شده خراب شده اند.
  - لوله ها و قطعات خراب شده را تمییض کنید.
  - ۱۶- الکتروپمپ به علت شکستن لوله در اثر زنگ زدگی یا خوردگی از لوله ها جدا شده است.
  - ۱۷- پایین رفتن غیرعادی سطح آب.
  - ۱۸- کلید راه انداز ستاره - مثلث الکتروموتور در حین راه اندازی بر روی ستاره گیر کرده است.

۱۹- شیر فلکه لوله خروجی کاملاً باز نیست.

○ آن را باز کنید.

۲۰- هوا یا گاز بیش از حد در آب وجود دارد.

۲۱- آبرسنخ خراب است.

○ آن را عوض کنید.

۲۲- مقاومت عایق سیم پیچی کافی نیست (حدائق مقاومت عایق در شرایط مختلف در جدول ۵ نوشته شده است).

۲۳- دیسک کفگرد الکتروموتور خراب است.

○ آن را عوض کنید.

۲۴- یاتاقان کفگرد خراب است.

○ آن را عوض کنید.

۲۵- ارتعاشات ناشی از نصب الکتروموتور

۱۸- قطعاتی که مورد نیاز برای ۲ سال کارکرد از نظر پمپ اسپادان

VDMA DIN 24296 مطابق

Part No.	Denomination	نام قطعه	تعداد بینها، تا ۱، بینها، بینها، بینها، بینها /						
			2	3	4	5	6	8	10 and more
تعداد قطعات بندگی									
143	Suction strainer /	صفیحه مکش	1	1	1	2	2	2	3
271	Sand guard /	شتر	1	1	1	2	2	2	3
502.1	Casing wear ring /	رینگ ساینس	1	1	1	2	2	2	3
502.2	Casing wear ring /	رینگ ساینس	X	X	X	X	2x	2x	3x <sup>1)</sup>
502	Casing wear ring /	رینگ ساینس	X	X	X	X	2x	2x	3x <sup>1)</sup>
506	Retaining ring /	رینگ تکوپارنده	1	1	1	2	2	2	3
521.1	Stage sleeve /	بوش طبله	X	X	X	2x	2x	2x	3x <sup>1)</sup>
521.2	Stage sleeve /	بوش طبله	X	X	X	X	2x	2x	3x <sup>1)</sup>
525.1	Spacer sleeve /	بوش فاصله	1	1	1	2	2	2	3
525.2	Spacer sleeve /	بوش فاصله	1	1	1	2	2	2	3x <sup>2)</sup>
525.3	Spacer sleeve /	بوش فاصله	1	1	1	2	2	2	3
529.1	Bearing sleeve /	بوش روی محور	1	1	1	2	2	2	3
529.2	Bearing sleeve /	بوش روی محور	1	1	1	2	2	2	3
540.1	Bush /	بوشن	1	1	1	2	2	2	3
545.1	Bearing bush /	بوشن پالان	1	1	1	2	2	2	3
545.2	Bearing bush /	بوشن پالان	1	1	1	2	2	2	3
545.3	Bearing bush /	بوشن پالان	X	X	X	X	2x	2x	3x <sup>1)</sup>
752.1	Valve seat /	نیمهکاه سوابن	1	1	1	2	2	2	3
752.2	Valve seat /	نیمهکاه سوابن	1	1	1	2	2	2	3
759	Valve plate /	صفحه سوابن	1	1	1	2	2	2	3
	Set of gasket or O-ring		1	1	1	1	1	1	1

(۱) به عدد اطمیقات یک پمپ = X

(۲) در مهابای با دو عدد بوشن فاصله، تعداد دو برابر شود.

**www.Espadanpump.ir**

دفتر مرکزی: اصفهان. چهارراه حکیم نظامی روبروی باشگاه هاداران سپاهان. پلاک ۲۰۴ تلفن: ۰۳۶۲۴۷۰۱۷ تلفکس: ۰۳۶۲۴۷۱۰۴	کارخانه: اصفهان. شهرک صنعتی نجف آباد ۲ بلوار امیرکبیر. تبش فرسی ۱۶. پلاک ۲ تلفن: ۰۳۱۴۶۹۵۰۶۲ تلفکس: ۰۳۱۴۶۹۵۰۶۳
---	--